



## Coordinamento Provinciale Gorizia Vigili del Fuoco

Al Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco di Gorizia  
Ing. PD Pierpaolo GENTILE

Al R.S.P.P. del Comando  
Vigili del Fuoco di Gorizia  
DV Giuseppe SCUDERI

E p.c. Al Direttore Regionale  
Vigili del Fuoco FVG  
DG Agatino Carrolo

**Oggetto:** segnalazione problematica relativa a dispersione di gas metano all'interno della sede Centrale e sviluppo di gas di fermentazione dei liquami all'interno della fossa biologica a servizio della cucina.

La scrivente O.S. vuole portare all'attenzione delle S.V. il problema riguardante la dispersione di gas metano all'interno del vano scale della palazzina mensa del Comando di Gorizia proveniente dalle condotte dei cavi elettrici. Tale presenza di gas determina un alto rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e i lavoratori di tutta la sede. La dispersione è stata rilevata dal personale ACEGAS su richiesta del personale VF con opportuna strumentazione già da alcuni mesi, e a tutt'oggi non è stata intrapresa alcuna opera di ricerca e riparazione della perdita, pertanto si **RICHIEDE** un urgente intervento di riparazione da parte di una ditta specializzata al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Inoltre si fa presente che dalla fossa biologica a servizio della locale cucina si stanno sviluppando dei gas di fermentazione dei liquami che risalendo le tubazioni si diffondono all'interno della cucina mettendo a rischio la salute delle persone che lavorano all'interno del suddetto locale. Pertanto, si **RICHIEDE** un rapido intervento di pulizia e bonifica della fossa biologica da parte di una ditta di spurgo. Considerate le problematiche esposte, riteniamo indispensabile in base al D.lgs. 81/08 l'intervento per riportare i locali coinvolti della sede centrale in condizioni di sicurezza per il proseguo delle attività lavorative.

Si rimane in attesa di un Vostro puntuale riscontro.

Cordiali Saluti

il Coordinatore prov. FP CGIL VVF  
Alessandro Medeot